



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 05-2915 г. Сыктывкар «17» февраля 2025 г.

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Мирненко Алексеем Владимировичем, в ходе рассмотрения материалов, составленных по итогам проведения обязательного профилактического визита, в отношении:

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»;

юридический адрес: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркеш, ул. Лесовозная, 22/1;

адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркеш, ул. Лесовозная, 22/1;

ИНН 1101484737, ОГРН 1021100512575 от 02.10.2002

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 8/2025-1/2025/202/07 от 17.02.2025) режима дня и расписания организованной образовательной деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20», по адресу: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркеш, ул. Лесовозная, 22/1, определено, что продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки у обучающихся 1 класса во вторник 5 уроков (не включая урок физической культуры), при нормируемой продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1 класса - 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры, не соответствует требованиям действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

п. 3.4.16. раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 8/2025-1/2025/202/07 от 17.02.2025) режима дня и расписания организованной образовательной деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20», по адресу: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркеш, ул. Лесовозная, 22/1, определено, что представленное расписание уроков на 2024-2025 учебный год (3 четверть), составлено без учета санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 классов отсутствует облегченный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления в течение недели, что не соответствует требованиям действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 3.4.16. раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 8/2025-2/2025/202/07 от 17.02.2025, протокол № 03/2-Г-36-М от 04.02.2025) параметров микроклимата, измеренного 03.02.2025 в период с 09:45 до 11:05, определено, что температура воздуха в учебных кабинетах Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20», по адресу: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седькыркеш, ул. Лесовозная, 22/1, а именно в:

- учебном кабинете № 2, точки по эскизу №№3-4;
- учебном кабинете № 3 точки по эскизу №№5-6, составила 24,1-24,5 °С при допустимой величине 18-24 °С, что не соответствует требованиям действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Нормативные документы, требования которых нарушены:
табл. 5.34 п. 98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 8/2025-2/2025/202/07 от 17.02.2025, протокол № 03/2-Г-36-М от 04.02.2025) параметров микроклимата, измеренного 03.02.2025 в период с 09:45 до 11:05, определено, что относительная влажность воздуха в учебных кабинетах Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20», по адресу: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седькыркеш, ул. Лесовозная, 22/1, а именно в:

- учебном кабинете №1, точки по эскизу №№1-2;
- учебном кабинете №2, точки по эскизу №№3-4;
- учебном кабинете №3, точки по эскизу №№5-6;
- учебном кабинете №13, точки по эскизу №№7-8;
- учебном кабинете №21, точки по эскизу №№9-10, составила от 22% до 26%, при допустимой величине 40-60%, что не соответствует требованиям действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Нормативные документы, требования которых нарушены:
табл. 5.34 п. 98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие установленным требованиям режим дня и расписание образовательной деятельности в части, продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки у обучающихся 1 класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20», по адресу: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седькыркеш, ул. Лесовозная, 22/1.

Срок: 17.03.2025

2. Привести в соответствие установленным требованиям расписание уроков на 2024-2025 учебный год (3 четверть).

Расписание составить с учётом санитарно-эпидемиологических требований, в вести образовательный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления в течение недели в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 классах.

Срок: 17.03.2025

3. Привести в соответствие установленным требованиям: в точках по эскизу №№3-4 (учебный кабинет № 2), в точках по эскизу №№5-6 (учебный кабинет № 3) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20».

заведения «Средняя общеобразовательная школа № 20», по адресу: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седькыркеш, ул. Лесовозная, 22/1 температуру воздуха, доведя её до нормируемых значений.

Срок: 17.03.2025

4. Привести в соответствие установленным требованиям: в точках по эскизу №№1-2 (учебный кабинет №1); в точках по эскизу №№3-4 (учебный кабинет №2); в точках по эскизу №№5-6 (учебный кабинет №3); в точках по эскизу №№7-8 (учебный кабинет №13); в точках по эскизу №№9-10 (учебный кабинет №21) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20», по адресу: 167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седькыркеш, ул. Лесовозная, 22/1 относительную влажность воздуха, доведя её до нормируемых значений.

Срок: 17.03.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20»
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить:

- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми;

- по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71 тел./факс (8212)219338, факс 213331, адресу электронной почты: tu@gsenkom.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 17.03.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Управления

А. В. Мирненко

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

(Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Предписание направлено на адрес образовательного учреждения sch_20_syk@edu.ykomi.ru. 17.02.2025
Лусик